



Conexão base a 4 fios D290 (Base do D284 – Detector de chama por ultravioleta) a painel de controle Bosch



- Notas:**
1. RFL: Resistor de Fim de Linha (Valor de acordo com o painel)
 2. NA: Contato normalmente aberto
 3. Com: Contato comum
 4. NF: Contato normalmente fechado
 5. Existe a possibilidade de instalação do módulo D275 para monitoramento de falha na alimentação 24 VCC.

| | |
|----------------------|--|
| | |
| EMPRESA: | ALARMS TUCANO |
| ENDEREÇO: | Rua Desembargador Antônio de Paula nº 3577 |
| HOME/PAGE: | www.tucanobrasil.com.br |
| E-MAIL: | tucano@tucanobrasil.com.br |
| AUTOR: | Aurélia Cecchini Rodrigues |
| REFERÊNCIA: | DELTD01_D284_01 |
| RESPONSÁVEL TÉCNICO: | Eduardo Fachini |
| DATA: | 18/07/13 |
| TEL: | (41) 4063-9887 |
| ESCALA: | Sem escala |
| 01/01 | |